



**Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde**

**Le Directeur Départemental,**

à

**Monsieur le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer**

SUAT/Unité planification

Cité Administrative

Rue Jules Ferry - B.P. 90

**33090 BORDEAUX Cedex**

à l'attention de M. PONNOU DELAFFON

Bordeaux, le - 4 AOUT 2022

Groupement Opération Prévision

Service Prévision

GOP/PRS/RMU/PHE/NPS/A.54498/2022- 69699

Vos réf. : V/Transmission en date du 10 juin 2022

Affaire suivie par le capitaine CASTAING

**Objet : Plan Local d'Urbanisme - Porter à connaissance  
Commune de LA TESTE DE BUCH**

**P.J. :** - Fiches de contrôle des Points d'Eau Incendie (PEI)  
- Annexe « Les voies engins »  
- Annexe « Les voies échelles »  
- Annexe « Dispositifs de restriction d'accès »

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours sur la défense incendie de la commune de LA TESTE DE BUCH dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme au titre du Porter à Connaissance.

### **1. Accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours**

Les zones de développement urbain, les zones d'activité, leurs bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des voies « engins » et voies « échelles » dont les caractéristiques sont énoncées dans les annexes correspondantes, afin de permettre l'engagement et l'intervention des équipes de secours.

Les dispositifs de restriction d'accès devront être compatibles avec les principes évoqués dans l'annexe correspondante.

### **2. Prise en compte des risques majeurs**

La commune est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée aux risques d'inondation, feux de forêt, retrait/gonflement d'argile, sismique (très faible).

Il convient donc d'annexer au PLU les éventuels plans de prévention des risques approuvés par l'autorité préfectorale.

La Teste de Buch étant une commune classée à dominante forestière, dans les espaces exposés au risque feu de forêt (à moins de 200 m d'un espace boisé), en application de l'Art. L. 134-6 du code forestier et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 20 avril 2016, les règles de débroussaillage doivent être incluses dans le règlement du plan local d'urbanisme.

J'attire votre attention sur l'intérêt du débroussaillage dans les zones situées à l'interface de la forêt et des zones urbanisées. En effet, les retours d'expériences montrent que c'est dans ces zones que se produisent le plus grand nombre de départs de feu. Cette augmentation du nombre de départs de feu s'explique par la forte présence humaine en lisière de forêt induite par l'urbanisation. La gestion de cette interface permet de prévenir efficacement les incendies de forêt susceptibles de menacer les habitations et inversement.

Par conséquent, au contact des espaces naturels non agricoles (forêt, landes, bois, friches), pour protéger les constructions du massif forestier et inversement, mes services recommandent la mise en place d'une bande de roulement périmétrale d'une largeur de 4 m et des accotements de part et d'autre de 1 m de large, hors fossés, englobant l'ensemble des bâtiments, équipements ou ouvrages projetés et disposant d'un accès normalisé à la forêt tous les 500 m.

S'agissant des obligations liées à des exploitations ou installations particulières, l'implantation de bâtiments industriels est interdite à moins de 20 m des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 m pour des installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, représentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

### **3. Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)**

#### **3.1. Réglementation applicable**

La DECI doit permettre de disposer des ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies. Elle doit être dimensionnée en fonction du niveau de risque évalué par le SDIS.

Le Règlement de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Gironde (RDDECI), élaboré par le SDIS et approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 2017, définit les principes de la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Ce règlement adapte le dimensionnement de la défense incendie en fonction de 5 niveaux de risque courant (très faible, faible, ordinaire, important, très important). A chaque niveau de risque correspond un volume d'eau ou débit ainsi qu'une distance maximale entre le point d'eau incendie et l'enjeu bâtiminaire à défendre.

Ainsi, pour les niveaux de risque très faible et faible, le règlement permet d'accepter une DECI correspondant à 30 m<sup>3</sup>/h pendant 1 h, soit une réserve de 30 m<sup>3</sup> minimum à une distance maximale de 400 m (risque très faible) et 200 m (risque faible) du bâti à défendre.

Le RDDECI de la Gironde est consultable sur le site des services de l'Etat : <https://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite>

### **3.2. État de la défense incendie existante**

Au vu des éléments techniques en possession du SDIS, mes services sont en mesure de vous communiquer les résultats de contrôle des Points d'Eau Incendie (PEI), ainsi que la liste des lieux-dits dépourvus de toute défense incendie.

#### **3.2.1. Résultats de contrôle des PEI**

Il s'avère que sur le territoire communal de La Teste de Buch un certain nombre de PEI présentent un débit disponible inférieur à 30 m<sup>3</sup>/h ou une capacité inférieure à 30 m<sup>3</sup>.

Conformément au RDDECI de la Gironde, ces PEI ne sont pas utilisables pour la lutte contre l'incendie (cf. Résultats de contrôle).

Il y a lieu d'étudier les solutions permettant d'augmenter les performances du réseau d'Adduction d'Eau Potable (AEP) ou de suppléer ces PEI par d'autres solutions techniques.

#### **3.2.2. Liste des lieux-dits dépourvus de défense incendie**

Il s'agit des secteurs dont certains bâtis sont situés à plus de 400 m d'un PEI : Nord du lieu-dit Jaumard , Sud du lieu-dit Bécassierre.

Il appartient à la collectivité, à partir de la grille de dimensionnement de la DECI, de s'assurer que chaque bâti dispose d'une défense incendie adaptée et proportionnée au risque à défendre.

Les grilles de couverture sont consultables dans le RD DECI page 17.

### **4. Schéma Communal de DECI (SCDECI) (facultatif)**

Afin d'avoir une vision prospective de la défense incendie, la collectivité peut faire le choix, de réaliser un Schéma Communal de DECI. Ce document facultatif d'analyse et de planification de la DECI permettra :

- ✓ de réaliser un état des lieux précis de la DECI existante,
- ✓ d'établir un bilan des écarts au règlement départemental de DECI,
- ✓ de définir des priorités d'équipements,
- ✓ de corréler le plan d'équipements de DECI aux projets de développements urbains.

Pour réaliser ce SCDECI, il est possible de récupérer le positionnement des PEI du territoire sous forme de données SIG (Système d'Information Géographique).

A ce sujet, le système d'information géographique, dont le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde bénéficie, s'avère être mutualisé au travers d'un partenariat inter-services placé sous l'égide d'un Groupement d'Intérêt Public dénommé Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi), implanté sur Bordeaux.

En conséquence, la collectivité peut se rapprocher de cette entité (05.57.85.40.42) afin d'étudier les modalités pratiques d'une mise à disposition des données souhaitées.

Mes services restent à votre disposition, pour tout conseil technique en matière de DECI et pour apporter son aide dans la démarche d'élaboration du SCDECI.

#### **5. Modification du Plan**

Tout projet ultérieur de modification doit faire l'objet d'une consultation du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

**Pour le Directeur Départemental,  
Le Directeur Départemental Adjoint,**

**Colonel Thierry DEDIEU**

Copies pour information à :

- Monsieur le chef du Groupement Territorial Sud-Ouest
- Monsieur le chef du CIS La Teste/Le Pyla

Date : 01/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-001-TEST      Fait par : LTB  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 01/12/2021  
 Planche 683

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
726	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE - CHEZ TINTIN (FACE ENTRÉE)	7,0	4,0				43	Disponible
727	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE - CHEZ TINTIN (APRES ENTRÉE)	5,5	4,5					Disponible
729	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE (PARKING DULET SUD)	6,0	6,0					Disponible
730	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE (ENTRÉE DULET)	6,0	5,0					Disponible
731	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE APRÈS CARREFOUR PISTE 214	6,5	5,5					Disponible
732	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE CAMPING DE LA FORÊT	0,0	0,0	0	0		41	Indisponible
733	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE CAMPING DE LA DUNE	3,0	2,0					Disponible
734	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE PYLA CAMPING	3,0	1,5					Disponible
735	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE APRÈS PYLA CAMPING	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
736	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE HÔTEL LES SABLONEYS	3,0	1,5					Disponible
737	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE CHE DU DÉSERT	4,0	2,0					Disponible
738	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE CAMPING LE PANORAMA	4,0	2,0					Disponible
740	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE CAMPING PETIT NICE	4,0	2,0				1	Disponible
741	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE MAISON FORESTIÈRE	7,0	6,0				10	Disponible
742	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE FACE CHE CABANE NEUVE	7,0	4,0				43	Disponible
743	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE PARKING PETIT NICE	7,0	7,0				11	Disponible
744	X	PI100	PISTE 214 SOUSSINES	6,2	5,5				11	Disponible
747	X	PI100	PISTE 214 CABANNE HOURN-LAURÉS	6,0	4,5				11 - 46 - 63 Hydrant penché	Disponible
748	X	PI100	PISTE 214 CABEY DE BAS	5,0	4,0				11	Disponible
754	X	PI100	RD 218 ENTREE PORTAIL ONF DFCI	7,0	4,0				11	Disponible

Date : 01/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-002-TEST      Fait par : LTB  
C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 01/12/2021  
Planche 684

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
13	X	PI100	HARAS DE LA BECASSIERE - DERRIERE LE ZOO	3,0	1,5					Disponible
245	X	PI100	AÉRODROME VILLEMARIE ENTRÉE GENDARMERIE	3,0	2,7					Disponible
246	X	BI100	AVE DE L'AERODROME - ECOLE D'AVIATION	3,0	2,7					Disponible
308	X	PI100	PISTE 214 FACE RESERVE DU NATUS	0,0	0,0	0	0		6 - 11 - 31 - 48	Indisponible
349	X	PI100	ZOO (ENTREE)	3,5	2,5					Disponible
411	X	PI100	DERRIERE NATUS DEVANT CHENIL	3,0	0,0	47	47			Disponible
433	X	BI100	D 256 AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE	0,0	0,0	0	0		1 végétation - 5 - 9 - 29 - 31 - 79	Indisponible
827	X	PI100	VILLEMARIE DEVANT AEROCUB	3,0	2,7					Disponible

Date : 01/12/2021 Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-003-TEST

Fait par : LTB

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 01/12/2021

Planche 727-728

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
755	X	PI100	RTE ACCES LAGUNE SANITAIRES	7,0	4,0					Disponible
756	X	PI100	PARKING LAGUNE RESTAURANT	0,0	0,0	0	0		5	Indisponible
757	X	PI100	RD 218 ENTREE DFCI 12/1.	7,0	3,5				11	Disponible
758	X	PI100	D 218 / PISTE 12-2 - ENTREE - LD LA SALIE NORD	7,0	3,0				10 - 11	Disponible
759	X	PI100	SALIE NORD - ENTREE - RD 218	7,0	4,0					Disponible
760	X	PI100	SALIE NORD - PARKING - SANITAIRES	7,0	4,0					Disponible
761	X	PI100	MAISON ONF POSTE DES DOUANES	7,0	2,0					Disponible
762	X	PI100	SALIE SUD - PARKING - FACE RESTAURANT	7,0	3,0				11	Disponible
763	X	PI100	SALIE SUD - MAISON ONF	8,0	3,0					Disponible

**Date : 05/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-004-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 05/12/2021**  
**Planche Z4 146 Z4 147**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
603	X	BI100	ALL DES GÉMEAUX AU N° 002	4,5	3,0					Disponible
604	X	PI100	AVE DES TROPIQUES AU N° 023	4,0	3,0					Disponible
605	X	BI100	AVE DES ETOILES AU N° 015	5,0	2,0					Disponible
607	X	PI100	ALL VENTOSE FACE AU N° 022	7,0	0,0	25	28		31	Indisponible
608	X	BI100	ALL FRUCTIDOR AU N° 009	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
609	X	BI100	ALL FRUCTIDOR AU N° 024	4,0	1,5					Disponible
610	X	BI100	ALL FRUCTIDOR FACE AU N° 063	4,0	2,0					Disponible
611	X	BI100	ALL FRUCTIDOR AU N° 056	7,0	5,5					Disponible
612	X	BI100	ALL FRUCTIDOR / BLD DES CRÊTES	7,0	4,5				43 - 56	Disponible
613	X	BI100	BLD DES CRÊTES FACE AU N° 015	2,5	2,0					Disponible
614	X	BI100	ALL MESSIDOR - ALL FLORÉAL FACE AU N° 007	4,0	2,0					Disponible
615	X	BI100	ALL MESSIDOR FACE AU N° 019	4,0	2,0					Disponible
616	X	BI100 <sub>052</sub>	BLD DES CRÊTES FACE AU N° 043 ET FACE AU N° 052	5,0	0,0	56	58			Disponible
617	X	PI100	AVE DES CRÊTES / BLD DE LA CROIX DU SUD	5,0	0,0	54	57			Disponible
618	X	BI100	AVE DE LA BALANCE AU N° 006	7,6	2,0					Disponible
619	X	BI100	AVE DU FIRMAMENT AU N° 027	3,5	0,0	30	32			Disponible
620	X	PI100	AVE MAL FOCH - 30 M APRES LOT	4,0	2,5					Disponible
621	X	BI100	ALL FOCH AU FOND	3,0	2,0					Disponible
622	X	PI100	AVE DE BELLEVUE AU N° 049	3,0	2,5					Disponible
623	X	BI100	AVE DE BELLEVUE AU N° 058	2,5	1,5					Disponible
624	X	BI100	AVE DE BELLEVUE FACE AU N° 032	4,0	3,0					Disponible

Date : 05/12/2021Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-004-TEST

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Planche Z4 146 Z4 147

Fait par : CIS LA TESTE

Le : 05/12/2021

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
625	X	BI100	ROND-POINT MAL JUIN	4,5	4,0					Disponible
626	X	BI100	AVE DES BRUYÈRES / AVE THOMAS ILLYRIQUE	5,2	4,0					Disponible
627	X	BI100	AVE ST FRANÇOIS XAVIER AU N° 053	5,5	4,5					Disponible
628	X	PI100	AVE DES GALIPS / AVE DES VIOLETTES	4,8	0,0	40	48			Disponible
632	X	BI100	AVE DE LA PLAGE AU N° 002	5,0	4,0					Disponible
750	X	PI100	SQR DU ZÉNITH PROX DU N° 011	4,5	4,0					Disponible
751	X	BI100	AVE GAL DE GAULLE / AVE DE LA MER	3,8	2,8					Disponible
764	X	PI100	SQR DES EMBRUNS AU N° 005	5,0	3,5					Disponible

Date : 05/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-005-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 05/12/2021  
 Planche Z4 148 Z4 149

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
7	X	BI100	RUE FUSTEL DE COULANGE FACE AU N° 049	5,0	0,0	30	38		56	Disponible
8	X	BI100	BLD D'ARCACHON FACE AU N° 040	7,0	0,0	55	60		56	Disponible
141	X	BI100	BLD D'ARCACHON FACE AU N° 052	0,0	0,0	0	0		31 - 33	Indisponible
331	X	PI100	RUE LAGRUA À CÔTÉ SERRE D'ARCACHON	4,0	3,0					Disponible
415	X	PI100	RUE LAGRUA FACE IVANTOUT	5,0	4,0					Disponible
602	X	PI100	AVE DES ETOILES / ALL DE LA PINÈDE	2,0	2,0					Disponible
606	X	BI100	AVE VENTOSE /	5,5	0,0	40	48		43	Disponible
348	X	PI100	LOT ESPACE PLAISANCE RUE LAGRUA	4,5	3,5					Disponible
332	X	BI100	RUE LAGRUA DEVANT MAC DONALD	4,0	2,5					Disponible
319	X	PI100	AVE GAL LECLERC À CÔTÉ STATION SERVICE	4,0	0,5	20	26		31	Indisponible

**Date : 06/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-006-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 06/12/2021**  
**Planche Z4 150 Z4 396...**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
34	X	BI100	AVE DES OSTRÉICULTEURS AU N° 014	4,5	3,0					Disponible
35	X	BI100	AVE DES HUTTIERS AU N° 036	4,5	4,0					Disponible
36	X	BI100	CLUB DU LARGE AU N° 020	4,5	3,0					Disponible
40	X	PI100	RUE A. LESCA / RUE DE LA PEGUILLERE	4,0	3,0					Disponible
167	X	PI100	RUE OVIDE ROUSSET 20 M COOP. MARITIME	4,5	3,5					Disponible
175	X	PI100	ALL DES PARQUEURS	4,5	3,5					Disponible
194	X	BI100	RUE J. BART AU N° 008	4,5	3,5					Disponible
216	X	BI100	RUE R. SURCOUF AU N° 024	4,5	3,5					Disponible
217	X	BI100	AVE DES OSTRÉICULTEURS 30 M APRÈS PONT	4,5	2,0					Disponible
247	X	PI100	DIGUE EST APRÈS LE CANAL FACE TRANSFO	4,5	3,5					Disponible
250	X	PI100	RUE DE LA PEGUILLERE	4,5	3,5					Disponible
306	X	PI100	PORT DE LA TESTE DIGUE OUEST CROISEMENT RUE ROUSSET	4,5	3,5					Disponible
330	X	PI100	AVE DES OSTRÉICULTEURS 80M FIN DIGUE	4,5	1,5				25	Disponible
356	X	PI100	RUE DES EIDEIRS / RUE DES SOUCHETS	4,5	3,0					Disponible
357	X	PI100	RUE DES SOUCHETS AU N° 007	4,5	3,5					Disponible
358	X	BI100	CHE DU PETIT BORDES COLONIE BONNES VACANCES	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
359	X	PI100	CHE DE L'ENBRANCHEMENT (PETIT PORT)	4,5	0,9	0	0		31	Indisponible
363	X	PI100	RUE DU PARADIS DES CANARDS AU N° 023	4,5	3,5					Disponible
364	X	PI100	RUE O. ROUSSET DIGUE OUEST CABANE N° 088	4,5	3,5					Disponible
365	X	PI100	RUE DES PÊCHEURS CABANE N° 095	4,5	2,5					Disponible
367	X	PI100	PORT DU ROCHER CABANE N° 009	4,5	3,0					Disponible

Date : 06/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-006-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH


Le : 06/12/2021

Planche Z4 150 Z4 396...

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
373	X	PI100	RUE ROGER DUBOIS AU N° 008	4,5	3,5					Disponible
374	X	PI100	RUE ROGER DUBOIS / RUE DE LA PEGUILLERE	4,5	3,0					Disponible
397	X	PI100	ALL DES ECLUSES - PROLONGEMENT	4,0	2,5					Disponible
410	X	PI100	ALL DE LA GLACIERE	4,5	4,0					Disponible
889	X	PI100	ALL DES PINASSEYRES	4,5	4,0					Disponible
886	X	BI100	RUE DU MOULIN DES BORDES AU N° 021	4,5	3,5					Disponible
912	X	PI100	RUE DES CORDIERS	4,5	3,5					Disponible

**Date : 09/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-007-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 09/12/2021**  
**Planche Z4 402 Z4 403...**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
629	X	BI100	AVE DES GALIPS AU N° 026	4,5	0,0	52	56			Disponible
630	X	BI100	AVE DES GALIPS AU N° 004	4,5	0,0	42	42			Disponible
631	X	BI100	AVE DES GENÊTS / AVE DES MÛRES	4,5	0,0	40	42			Disponible
633	X	BI100	BLD DE L'Océan AU N° 133	5,0	4,5					Disponible
634	X	BI100	AVE DE LA PLAGE / AVE DE LA JAGUDE	5,0	4,5					Disponible
635	X	BI100	AVE DES VIOLETTES FACE AU N° 056	5,0	0,0	26	29		31	Indisponible
636	X	BI100	AVE DES PINS / AVE DES GENÊTS	5,0	4,0					Disponible
637	X	BI100	AVE DE L'ERMITAGE FACE MAIRIE	0,0	0,0	0	0		5 - 9 - 31	Indisponible
638	X	BI100	BLD DE L'Océan DEVANT DISCOTHEQUE	5,0	4,0					Disponible
639	X	BI100	AVE DE L'ERMITAGE / AVE DES CAMÉLIAS	5,0	0,0	38	40		9	Disponible
640	X	BI100	AVE DE L'ERMITAGE / AVE DES MIMOSAS	5,0	0,0	43	48		9	Disponible
641	X	PI100	AVE DES MIMOSAS AU N° 002	0,0	0,0	0	0		31 - 32	Indisponible
642	X	BI100	AVE DES CHÊNES / AVE DES AJONCS	0,0	0,0	0	0		5 - 9 - 31	Indisponible
643	X	PI100	AVE DES AJONCS AU N° 023	3,5	0,0	20	25		31	Indisponible
644	X	BI100	AVE DES AJONCS / AVE DES CHENES VERTS	2,5	0,0	40	43			Disponible
645	X	PI100	L'ERMITAGE / CHÊNES VERTS	2,5	1,5					Disponible
646	X	PI100	LOT L'ERMITAGE - ROND-POINT DES BAIES N° 24	4,5	2,0					Disponible
647	X	PI100	LOT L'ERMITAGE (EXTENSION) - SQR DES BAIES	3,5	1,5				25	Disponible
648	X	PI100	LOT L'ERMITAGE (EXTENSION) - CÔTÉ NORD	4,5	2,5				25	Disponible
649	X	PI100	AVE DES BAIES AU N° 027	2,5	0,9	58	58		11	Disponible
651	X	BI100	AVE DES CHÊNES VERTS AU N° 001	0,0	0,0	0	0		5 - 31	Indisponible

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
652	X	PI100	BLD LOUIS LIGNON AU N° 070 EN DESCENDANT À DROITE	4,5	3,5					Disponible
653	X	BI100	AVE DE L'EDEN - RÉSERVOIR PISSENS	0,9	0,0	40	48		9	Disponible
654	X	PI100	BLD LOUIS LIGNON AU N° 040	0,0	0,0	0	0		0 - 31	Indisponible 
655	X	PI100	AVE DE L'EDEN AU N° 012	3,5	2,5					Disponible
656	X	PI100	BLD LOUIS LIGNON / ALL DE FOUGERES	4,5	4,0					Disponible
657	X	PI100	AVE DU SÉMAPHORE / AVE DES CHÊNES	5,0	4,5				11	Disponible
658	X	BI100	BLD DE L'Océan AU N° 105	5,0	4,0					Disponible
659	X	BI100	BLD DE L'Océan AU N° 123	4,5	4,0					Disponible
660	X	BI100	BLD DE L'Océan AU N° 143	5,0	4,0					Disponible
663	X	BI100	AVE DE TRAMONTANE / AVE DES PINSONS	5,0	2,5					Disponible
664	X	BI100	AVE DE TRAMONTANE AU N° 009	4,5	1,0					Disponible
665	X	BI100	AVE DE TRAMONTANE AU N° 026	2,5	0,0	34	48			Disponible
668	X	BI100	AVE DES ALBATROS FACE AU N° 007	3,0	2,5					Disponible
669	X	BI100	BLD DE L'ATLANTIQUE AU N° 006	3,0	2,0					Disponible
670	X	BI100	AVE DES ALIZÉES FACE AU N° 028	3,0	2,5					Disponible
671	X	BI100	AVE DES ALIZÉES AU N° 011	3,0	2,5					Disponible
745	X	PI100	LOT L'EDEN FACE AU N° 017	3,5	2,0					Disponible
746	X	PI100	AVE DE L'EDEN	4,5	3,5					Disponible
749	X	PI100	GARDE FEU DU JUGE N° 20	5,0	0,0	40	48		11	Disponible
752	X	PI100	AVE DES CHÊNES / AVE DES CAMÉLIAS	3,5	1,5					Disponible
753	X	BI100	AVE DES CHÊNES / AVE DE L'ERMITAGE	4,0	1,5					Disponible
9	X	BI100	BLD D'ARCACHON AU N° 047	5,0	0,0	48	50			Disponible

Date : 09/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-007-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 09/12/2021  
 Planche Z4 402 Z4 403...

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
10	X	PI100	BLD D'ARCACHON FACE AU N° 029	1,5	1,0					Disponible
11	X	PI100	BLD DE PYLA DERNIÈRE MAISON	7,0	0,0	48	50		11	Disponible
12	X	BI100	BLD DE PYLA FACE AU N° 055 / CHE DU MOULLEAU	4,0	3,5					Disponible
307	X	PI100	ALL DE L'HOPITAL AU N° 006	7,5	6,0					Disponible
394	X	PI100	CHE DU MOULLEAU AU N° 021	4,5	4,0					Disponible
395	X	PI100	RUE DU CIPPE DE BREMONTIER AU N° 010	4,5	2,5					Disponible
420	X	PI100	LOT LES PORTES DU PYLA	7,0	6,0					Disponible
422	X	PI100	LOT LES PRES DU GREEN	4,5	4,0					Disponible

**Date : 09/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-008-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 09/12/2021**  
**Planche Z2 447 Z2 448...**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m <sup>2</sup> /h (bars)	Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> /h)	Débit max (m <sup>3</sup> /h)	Capacité (m <sup>3</sup> )	Codes Anomalies	Etat
14	X	BI100	ALL DU BOIS DE ROME AU N° 004	4,5	0,0	23	28		31	Indisponible
15	X	BI100	ALL DE LA LISIÈRE DU GOLF AU N° 018	4,5	2,5					Disponible
16	X	BI100	ALL DE LA LISIÈRE DU GOLF AU N° 038	4,5	3,0					Disponible
17	X	BI100	ALL DE LA LISIÈRE DU GOLF AU N° 060	4,5	2,5					Disponible
18	X	BI100	RUE DES MARAÎCHERS AU N° 002	4,5	2,0				9	Disponible
19	X	BI100	RES QUINCARNEAU CÔTÉ SUD	4,5	3,5					Disponible
20	X	BI100	CHE DU BAOU / GALERIE MARCHANDE	4,5	3,5					Disponible
21	X	BI100	CHE DU BAOU / RUE DES CHASSEURS	4,5	3,5					Disponible
22	X	BI100	RES QUINCARNEAU CÔTÉ NORD	4,5	3,5					Disponible
23	X	PI100	AVE DE VERDUN / RUE FRANCOIS LEGALAIS	4,5	3,5				11	Disponible
27	X	BI100	RUE DES PRÉS SALÉS AU N° 010	4,5	3,8					Disponible
28	X	BI100	CHE LAGRUA AU N° 020	4,5	2,0					Disponible
29	X	PI100	RUE DU DIAPASON	4,5	2,5					Disponible
66	X	BI100	RUE DU BRAOUEAU AU N° 002	4,5	2,0					Disponible
67	X	BI100	RUE DES POILUS / RUE DES CHASSEURS	4,5	0,0	40	45			Disponible
68	X	BI100	RUE DES POILUS FACE AU N° 034	4,5	0,9	50	52			Disponible
69	X	BI100	CHE DU BRAOUEAU FACE AU N° 025 -RUE DU BAOU	4,5	3,5					Disponible
70	X	BI100	RUE GUYNEMER / RUE DES BOÏENS	4,5	4,9					Disponible
72	X	PI100	RUE DU DADÉ AU N° 019	4,5	4,0					Disponible
127	X	BI100	RUE DE LA GAROLLE FACE AU N° 008	4,5	2,5					Disponible
148	X	BI100	AVE DE VERDUN / RUE C. DE VILLIERS	4,5	3,5					Disponible

Date : 09/12/2021 Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-008-TEST Fait par : CIS LA TESTE

Le : 09/12/2021

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Planche Z2 447 Z2 448...

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
152	X	BI100	BLD DE PYLA / ALL BOIS DE ROME	4,5	0,0	23	28		31	Indisponible
238	X	PI100	PARKING RUE VICTOR HUGO	4,5	3,5					Disponible
293	X	PI100	RUE G. SORE - SALLE DES FÊTES PIERRE CRAVEY	0,0	0,0	0	0		31 - 48	Indisponible
296	X	PI100	SQR DE LA MARELLE LOT LES PEUPLIERS	4,5	0,0	20	26		31	Indisponible
300	X	PI100	GALERIE MARCHANDE CÔTÉ OUEST FACE LEADER PRICE	4,5	2,5					Disponible
313	X	PI100	CARREFOUR RUE CAP OCEAN	4,5	3,5					Disponible
314	X	PI100	CARREFOUR RUE CAP OCEAN	4,5	1,5					Disponible
315	X	PI100	CARREFOUR 21 RUE CAP OCEAN	4,5	3,5					Disponible
316	X	PI100	CARREFOUR CÔTÉ SUD À DROITE STATION	4,5	3,8					Disponible
317	X	PI100	CARREFOUR CÔTÉ SUD À GAUCHE STATION	4,5	3,9					Disponible
350	X	PI100	CLOS DES CHÊNES	4,5	0,0	48	49			Disponible
383	X	PI100	CHE DE LA PALUE	4,5	3,5					Disponible
391	X	PI100	CHE DE LA PALUE / CHE DES TANNERIES	4,5	4,0					Disponible
423	X	PI100	CARREFOUR - NOUVEAU PARKING - FACE ENTREE	4,5	4,0					Disponible
929	X	BI100	RUE DE MENAN FACE AU N° 008	0,0	0,0	0	0		5	Indisponible

**Date : 17/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-009-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 17/12/2021**  
**Planche Z2 449 Z2 450...**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
2	X	PI100	RUE ARISTIDE ICHARD	4,0	3,9					Disponible
24	X	BI100	AVE DE VERDUN - TERRE PLEIN (MILIEU)	4,5	3,0					Disponible
25	X	BI100	RUE VICTOR HUGO / RUE CHANZY	4,8	3,5					Disponible
26	X	BI100	RUE GAL CHANZY / RUE DE BRÉMONTIER	4,6	3,9					Disponible
30	X	BI100	RUE E. ROSTAND / RUE H. ORNON	4,7	4,1					Disponible
31	X	BI100	RUE CAMILLE PELLETAN AU N° 015	0,0	0,0	0	0		28 - 31	Indisponible
32	X	PI100	RUE CAMILLE PELLETAN - SURF CAFE	4,5	3,5				11	Disponible
33	X	BI100	RUE HUMEYRE FACE AFFAIRES MARITIMES	4,5	0,0	47	63		27	Disponible
37	X	BI100	RUE DES HIPPOCAMPE FACE AU N° 014	4,5	4,0					Disponible
38	X	PI100	RUE DES PLATANES / BLD DE CUREPIPE	4,7	4,0					Disponible
54	X	BI100	RUE PASTEUR AU N° 038	4,5	0,0	24	29		31	Indisponible
55	X	BI100	RUE PASTEUR / RUE J. FAVRE	4,5	0,0	24	27		31	Indisponible
56	X	BI100	RUE DU PORT / AVE PASTEUR	4,5	3,6					Disponible
57	X	PI100	RUE DU PORT AU N° 012	4,5	3,5				4 végétation	Disponible
58	X	BI100	PCE J. HAMEAU DEVANT MAISON LALANNE	0,0	0,0	0	0		5 - 31	Indisponible
59	X	BI100	AVE C. DE GAULLE AU N° 017	4,5	3,5					Disponible
60	X	BI100	AVE C. DE GAULLE AU N° 039	4,5	4,0					Disponible
61	X	BI100	RUE H. DHEURLE - ARRÊT BUS CES	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
62	X	BI100	RUE DU CAPITALAT AU N° 026 AU PIED DU FEU	4,5	0,0	53	61		9	Disponible
63	X	BI100	RUE PDT CARNOT / RUE C. RAMOND	4,5	4,0					Disponible
64	X	BI100	PCE GAMBETTA	4,0	3,5					Disponible

Date : 17/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-009-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 17/12/2021

Planche Z2 449 Z2 450...

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
65	X	BI100	RUE DU 14 JUILLET / RUE E. DORÉ	4,4	3,5				10	Disponible
82	X	PI100	PCE THIERS FACE ENCADREUR	4,0	3,5				32	Indisponible
83	X	BI100	RUE PDT CARNOT AU N° 058	4,2	3,4					Disponible
84	X	BI100	RUE G. DE FOIX / RUE DE GRAILLY	4,0	3,0					Disponible
85	X	BI100	RUE G. DE FOIX AU N° 064	4,0	3,5				9	Disponible
130	X	BI100	AVE DES HUTTIERS	4,5	3,5				9	Disponible
133	X	BI100	RUE DU PORT AU N° 050 (15M AVANT SNCF)	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
134	X	BI100	RUE H. DHEURLE À CÔTÉ TRANSFORMATEUR	4,0	0,0	23	28		31	Indisponible
139	X	BI100	AVE C. DE GAULLE / RUE DE LA GEMME	4,0	3,0					Disponible
149	X	BI100	PCE J. HAMEAU DÉBUT RUE DU CAPITALAT	4,5	3,5					Disponible
150	X	BI100	AVE GAL LECLERC PASSAGE DE LA TRAÎNE	0,0	0,0	0	0		31 - 60 Carré manœuvre inutilisable	Indisponible
151	X	BI100	RUE MAL FOCH AU N° 011	4,5	3,0					Disponible
169	X	BI100	RUE C. RAMOND / RUE P. DAUSSY	4,0	1,0					Disponible
204	X	BI100	RUE J. BOISOT 10 M AVANT TRANSFO	4,5	0,0	24	27		31 - 43	Indisponible
219	X	PI100	RUE DE LA GEMME	4,2	2,0					Disponible
220	X	BI100	RUE A. DAUDET AU N° 010	4,5	2,5					Disponible
221	X	BI100	AVE DE LA BRASSERIE GRAND VILLAGE	4,5	1,0					Disponible
222	X	PI100	AVE DE LA BRASSERIE / RUE SAUBONNA	4,5	4,0					Disponible
223	X	BI100	RUE G. DE FOIX AU N° 050	4,5	3,0					Disponible
271	X	BI100	LOT LES EGLANTIERS RUE DE MAUPASSANT	4,5	4,0					Disponible
276	X	PI100	RUE J. FAVRE AU N° 016	4,5	3,0					Disponible
292	X	BI100	RUE ORNON / RUE A. DIGNAC	4,5	2,0					Disponible

Date : 17/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-009-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 17/12/2021  
 Planche Z2 449 Z2 450...

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
301	X	PI100	AVE DES OSTRÉICULTEURS DIGUE EST AVANT RESTAURANT	4,5	3,5					Disponible
329	X	PI100	RUE A. LESCA AU N° 017	4,5	3,0				25	Disponible
354	X	PI100	RES DU PARC DERRIÈRE PARKING IMP MAL JOFFRE	4,5	3,0				11	Disponible
382	X	PI100	RUE DES BOYENS FACE AU N° 017	4,0	4,0				11	Disponible
387	X	PI100	RUE DU CHE DES DAMES AU N° 029/031	5,0	4,5					Disponible

**Date : 14/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-010-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 14/12/2021**  
**Planche Z4 407**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
39	X	BI100	RUE A. LESCA / CHE DU MOULIN DE BORDES	4,5	4,0				10	Disponible
43	X	BI100	RUE PEYRET POQUE AU N° 016	4,5	3,0					Disponible
45	X	BI100	ALL RENÉ FONCK AU N° 002	4,5	3,0				10	Disponible
46	X	BI100	ALL RENÉ FONCK / AVE C. ADER	4,5	3,0				43	Disponible
86	X	BI100	RUE G. DE FOIX - LOT LES BRUYÈRES (ENTRÉE)	4,5	3,5					Disponible
87	X	BI100	RUE PAUL LANGEVIN AU N° 024	3,5	3,0					Disponible
88	X	BI100	RUE PAUL LANGEVIN / RUE DR LACASSIE	3,5	3,0				9	Disponible
132	X	BI100	AVE C. DE GAULLE 30 M AVANT DDE	4,5	4,0					Disponible
137	X	BI100	RUE P. DE COUBERTIN FACE ENTRÉE CES	4,5	3,0					Disponible
140	X	BI100	AVE PASTEUR / IMP DU PORTILLON	4,5	0,0	28	34			Disponible
153	X	BI100	RUE H. DHEURLE RUE P. DE COUBERTIN	4,0	3,0					Disponible
184	X	PI100	RUE DU PARC DE L'ESTEY / AVE D'AQUITAINE	4,5	3,5					Disponible
185	X	PI100	RUE DU PARC DE L'ESTEY / SQR DU BERRY	4,0	2,5					Disponible
186	X	BI100	ALL DE GASCOGNE AU N° 002	4,5	2,5					Disponible
187	X	BI100	ALL DE GASCOGNE FACE AU N° 020 SUR PATERRE	0,0	0,0	0	0		31 - 41	Indisponible
188	X	BI100	ALL DE PROVENCE FACE AU N° 005	4,5	3,0					Disponible
189	X	BI100	ALL DE PROVENCE AU N° 016	4,5	2,5					Disponible
190	X	BI100	RUE DE L'ANJOU AU N° 001 / RUE G. DE FOIX	4,0	3,5					Disponible
239	X	BI100	RUE ST GEORGES AU N° 002 FACE IMP CNE DU CHEYRON	4,4	2,0				9	Disponible
261	X	PI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU FACE AU LOT 18	3,5	3,0				32 - 43	Indisponible
262	X	PI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU FACE TRANSFO	4,0	2,5				32 - 43	Indisponible

Date : 14/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-010-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 14/12/2021

Planche Z4 407

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
EDF										
263	X	PI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU / RUE DES PRUNUS SUD	4,0	3,0					Disponible
269	X	PI100	RUE J. COOK LOT LE PRÉ ST VINCENT N° 101	4,5	2,0				4 MURETTE - 25	Disponible
270	X	PI100	RUE A. LESCA FACE AU N° 002	4,5	4,0				11 - 32	Indisponible
298	X	BI100	RUE DES PRUNUS AU N° 015 PINÈDE DU CONTEAU	3,5	3,0					Disponible
305	X	PI100	RUE A. LESCA AU N° 053	4,5	3,0				25 - 32	Indisponible
362	X	PI100	RUE DU PARADIS DES CANARDS AU N° 007	4,5	4,0					Disponible
416	X	PI100	BLD DE CUREPIPE DEVANT RES VILLAS DU PORT	4,5	3,5				32	Indisponible
916	X	BI100	AVE GAL DE GAULLE / CHE DE LA MAGRETTE	4,5	4,0				9 - 10	Disponible
928	X	BI100	AVE GAL DE GAULLE AU N° 045 / AVE PASTEUR	4,5	4,0					Disponible

**Date : 13/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-011-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 13/12/2021**  
**Planche Z4 408**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
42	X	B1100	RUE A. LESCA / RUE PEYRET POQUE	4,5	1,5					Disponible
47	X	B1100	RUE J. MOULIN / RUE A. PRAT	4,5	3,5					Disponible
48	X	B1100	RUE YVES DU MANOIR AU N° 001	4,0	3,0					Disponible
49	X	B1100	RUE J. ST MARC AU N° 032	4,5	3,0					Disponible
50	X	B1100	RUE J. ST MARC AU N° 027	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
51	X	B1100	RUE J. ST MARC AU N° 008	4,5	3,0					Disponible
170	X	P1100	ALL GIONO AU N° 001	4,5	3,0					Disponible
171	X	B1100	RUE F. MAURIAC FACE AU N° 006	4,5	3,0					Disponible
172	X	B1100	RUE F. MAURIAC / RUE LÉO LAGRANGE	4,5	3,3					Disponible
173	X	B1100	RUE F. MAURIAC FACE AU N° 036	4,5	3,2					Disponible
174	X	B1100	RUE J. MOULIN / RUE M. PAGNOL	4,0	3,0					Disponible
181	X	B1100	RUE F. MAURIAC AU N° 047	4,0	3,0					Disponible
182	X	B1100	RUE J. ST MARC FACE AU N° 083	4,5	0,0	13	18		31	Indisponible
214	X	B1100	RUE J. ST MARC AU N° 048 DEVANT PASSAGE	0,0	0,0	0	0		31	Indisponible
917	X	P1100	AVE GAL DE GAULLE A 30M RESTO LE CABANON	4,5	3,8					Disponible

**Date : 21/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-012-TEST**      Fait par : CIS LA TESTE  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      Le : 21/12/2021  
**Planche Z4 417**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
661	X	BI100	BLD DE L'OCEAN AU N° 155	5,0	3,5					Disponible
662	X	BI100	RUE DES PINSONS AU N° 016	5,0	3,0					Disponible
666	X	BI100	AVE DES COLS VERTS AU N° 018	6,5	1,5				56	Disponible
667	X	BI100	AVE DES COLS VERTS / AVE DES LINOTS	3,5	2,0					Disponible
672	X	BI100	AVE DES COLOMBES AU N° 004	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
673	X	BI100	BLD DE L'ATLANTIQUE AU N° 038	2,5	1,5				9	Disponible
674	X	PI100	AVE DES BOUVREUILS AU N° 037	3,0	0,0	42	55			Disponible
675	X	PI100	RUE DES COLS VERTS FACE AU N° 004	5,5	0,0	10	14		31	Indisponible
676	X	BI100	AVE DES LINOTS FACE AU N° 026	3,5	0,0	19	26		31	Indisponible
677	X	PI100	AVE DES MOUETTES (EN FACE) - AVE DES PINSONS	4,5	0,0	42	50		11	Disponible
678	X	BI100	AVE DES VERDIERS FACE AU N° 004	0,0	0,0	0	0		31	Indisponible
679	X	BI100	AVE DES COURLIS FACE AU N° 009	2,0	0,0	12	20		31	Indisponible
680	X	BI100	BLD DE L'OCEAN FACE AU N° 160	5,0	4,0					Disponible
681	X	BI100	BLD DE L'OCEAN VIRAGE ROTSHILD	5,0	3,5					Disponible
682	X	BI100	BLD DE L'OCEAN AU N° 201	5,0	3,5					Disponible
683	X	BI100	AVE DES VANNEAUX FACE AU N° 008	5,0	2,5					Disponible
684	X	BI100	AVE DES GOÉLANDS AU N° 016	5,0	3,0					Disponible
685	X	BI100	AVE DES MERLES AU N° 011	5,0	2,5					Disponible
687	X	BI100	BLD DE L'OCEAN AU N° 231	5,0	3,0					Disponible
688	X	PI100	LOT LE DOMAINE AVE VENDURA	4,0	2,5					Disponible
689	X	PI100	LOT LE DOMAINE - ALL DE LA PINATELLE	1,5	0,0	8	18		31	Indisponible

Date : 21/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-012-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 21/12/2021

Planche Z4 417

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
690	X	PI100	AVE DU DOMAINE FACE AVE DU BERNET	5,0	2,0					Disponible
691	X	PI100	AVE DU DOMAINE / AVE DE L'ILE	5,5	4,0					Disponible
692	X	BI100	BLD DE L'ATLANTIQUE AU N° 102	5,0	4,0					Disponible
693	X	BI100	BLD DE L'ATLANTIQUE AU N° 126	4,5	3,0					Disponible
694	X	PI100	BLD DE L'ATLANTIQUE / ALL ANTONIO VIVALDI	4,0	3,0				11	Disponible
695	X	BI100	AVE MAURICE RAVEL AU N° 006	4,0	2,0					Disponible
696	X	BI100	AVE DE LA CHAPELLE FORESTIÈRE AU N° 099	4,5	3,5					Disponible
697	X	BI100	AVE DE LA CHAPELLE FORESTIÈRE AU N° 066	4,5	3,0					Disponible
698	X	BI100	AVE DE LA CHAPELLE FORESTIÈRE FACE AU N° 049	5,0	3,5					Disponible
699	X	BI100	AVE DE LA CHAPELLE FORESTIÈRE AU N° 016	4,5	2,0					Disponible
700	X	BI100	AVE DE LA CHAPELLE FORESTIÈRE AU N° 004	4,0	1,5				43	Disponible
702	X	BI100	BLD DE L'OCEAN AU N° 259	5,0	3,0					Disponible
765	X	PI100	SQR DE LA CHENAIE / LE DOMAINE	5,0	2,5					Disponible

**Date : 17/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-013-TEST**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**  
**Planche Z4 420**

Fait par : CIS LA TESTE  
Le : 17/12/2021

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
73	X	B1100	CHE DE L'OUSTALET / RUE DU BRAOUE	4,5	3,0				43	Disponible
74	X	B1100	RUE DE L'OUSTALET AU N° 055	4,5	4,0					Disponible
75	X	B1100	RUE DE L'OUSTALET AU N° 029	4,5	4,0					Disponible
76	X	B1100	RUE H. DUNANT AU N° 020 (CITÉ DES DUNES)	4,5	0,0	32	34			Disponible
77	X	B1100	RUE H. DUNANT AU N° 006 (CITÉ DES DUNES)	4,5	3,5					Disponible
78	X	B1100	RUE DE LA MIGRECQUE FACE AU N° 003	4,5	3,5				65 A rehausser	Disponible
96	X	B1100	RUE DE LA SÉOUBE / RUE MIGREQUE	4,5	3,0					Disponible
196	X	B1100	RUE DU DADÉ / RUE O. MOUREAU	4,5	3,5					Disponible
227	X	B1100	RUE DE LA MIGREQUE AU N° 048	4,5	3,0					Disponible
228	X	B1100	LOT DE LA MIGREQUE RUE DE LA PEYLE AU N° 010	4,5	3,5					Disponible
243	X	P1100	RUE DES FRÈRES MONTGOLFIER AU N° 006 / RUAT	4,5	3,0					Disponible
251	X	B1100	RUE F. COLI / RUE F. CAPITAL DE RUAT	4,5	3,5					Disponible
253	X	B1100	RUE F. COLI / RUE PEYJEAN	4,0	3,5					Disponible
256	X	B1100	RUE F. DE RUAT AU N° 041	4,5	2,5					Disponible
257	X	P1100	RUE PILATRE DE ROSIER / RUE LÈDE DE LA SEUVE	4,5	3,0					Disponible
258	X	B1100	RUE LEDE DE LA SEUVE FACE AU N° 018	4,0	2,5					Disponible
259	X	P1100	RUE DE L'OUSTALET	4,0	3,5				11	Disponible
272	X	P1100	RUE PEYJEHEAN AU N° 012	4,0	3,5				11	Disponible
273	X	P1100	RUE DE LA CALANDRELLE AU N° 010	4,0	3,0				25	Disponible
274	X	P1100	RUE H. LATHAM AU N° 010 - LOT LA CALANDRELLE	4,0	3,0					Disponible
275	X	P1100	RUE PEYJEHEAN AU N° 047	4,0	3,5				11	Disponible

Date : 17/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-013-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 17/12/2021

Planche Z4 420

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
288	X	PI100	ALL DES PORTES DU BASSIN	4,0	3,5					Disponible
295	X	PI100	RUE DE LA SEOUGUE AU N° 003	4,0	3,5				11	Disponible
297	X	PI100	RUE DE LA MIGREQUE IMP LACOSTE	4,5	4,0					Disponible
309	X	PI100	RUE DES COLIBRIS	4,0	3,0					Disponible
310	X	PI100	RUE DES PASSEREAUX AU N° 013	4,0	3,0				4 végétation	Disponible
328	X	PI100	IMP DES CHARDONNETS AU N° 006	4,5	3,5					Disponible
360	X	PI100	RUE ADRIENNE BOLLAND FACE AU N° 009	4,0	2,5				11	Disponible
361	X	PI100	RUE HENRI FARMAN FACE AU N° 015	4,0	3,5				11	Disponible
396	X	PI100	CHE DE LA MOLE DE BRAOUE	4,5	4,0				11	Disponible
399	X	PI100	CHE DE LA MOLE DE BRAOUE (FOND)	4,0	3,5				11	Disponible
432	X	PI100	RUE DE L'HOUREY	4,5	3,0					Disponible

**Date : 17/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-014-TEST**      Fait par : CIS LA TESTE  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      Le : 17/12/2021  
**Planche Z4 421**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
71	X	BI100	AVE DE BISSERIÉ AU N° 019	0,0	0,0	0	0		5	Indisponible
79	X	BI100	RUE GUYNEMER AU N° 023	4,0	3,5				4 végétation	Disponible
80	X	BI100	RUE FRANCON / RUE P. LARIEU	4,0	1,5				9	Disponible
81	X	BI100	RUE DES ALLIÉS / RUE E. LALANNE+5M	4,0	0,0	0	10		31	Indisponible
89	X	BI100	CITÉ LES PIGUES (ENTREE) / RUE DU COUTOUM	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
90	X	BI100	AVE DE BISSERIÉ AU N° 003	4,0	3,0					Disponible
91	X	PI100	RUE NOTRE DAME DES MONTS AU N° 032	4,5	3,5					Disponible
92	X	PI100	RUE NOTRE DAME DES MONTS AU N° 079	4,5	3,5					Disponible
93	X	BI100	RUE DE BÉRANGER AU N° 031	4,5	3,5				9	Disponible
94	X	PI100	RUE G. LOUDE AU N° 041	4,0	3,5					Disponible
95	X	BI100	RUE G. LOUDE AU N° 025	4,5	3,5				34	Disponible
97	X	BI100	AVE ST-EXUPÉRY / RUE BÉRANGER	4,0	3,5					Disponible
98	X	PI100	CITÉ JEAN HAMEAU À DROITE AVANT CONCIERGE	4,0	0,0	40	50			Disponible
99	X	PI100	RUE LOUIS GAUME AU N° 007	4,0	0,0	46	55		11	Disponible
100	X	BI100	AVE ST-EXUPÉRY AU N° 048	4,0	3,5					Disponible
129	X	BI100	RUE N. POUSSIN FACE AU N° 018	4,0	3,0					Disponible
131	X	BI100	CHE DES FACTEURS FACE AU N° 044	4,0	3,5				9	Disponible
136	X	BI100	AVE ST EXUPÉRY AU N° 017	4,0	3,5					Disponible
138	X	BI100	BLD DE CAZAUX AU N° 006	4,0	0,0	40	47			Disponible
154	X	PI100	RUE DES VIEUX CHÊNES AU N° 005	4,0	3,0					Disponible
178	X	BI100	RUE DES PINS VERTS AU N° 006	4,0	3,0				9	Disponible

Date : 17/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-014-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 17/12/2021

Planche Z4 421

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
179	X	BI100	RUE J. B. CHARDIN AU N° 002	4,0	3,5					Disponible
180	X	BI100	RUE ICARE AU N° 012	4,0	3,0				9	Disponible
191	X	BI100	RUE DES PINS VERTS AU N° 055	4,0	0,0	51	60		9	Disponible
192	X	BI100	RUE DES PINS VERTS AU N° 031	4,0	0,5	55	67		9	Disponible
198	X	BI100	ALL DES ALBIZZIAS / RUE DES CATALPAS	4,0	3,0					Disponible
199	X	BI100	ALL DES NOISETIERS FACE AU N° 004	4,0	2,5					Disponible
200	X	BI100	AVE DU PAYS DE BUCH FACE ALL NOISETIERS	4,0	3,0				48	Indisponible
212	X	BI100	ALL DES MARRONNIERS AU N° 001	4,0	3,0					Disponible
224	X	BI100	AVE ST EXUPÉRY FACE AU N° 012	4,0	3,0					Disponible
225	X	PI100	RUE DES ALLIÉS / RUE DE LA VICTOIRE	4,5	3,0					Disponible
226	X	BI100	PCE DES PRÉS VERTS	0,0	0,0	0	0		48	Indisponible
248	X	PI100	RUE JEAN LARRIEU 50 M APRÈS CIMETIÈRE	4,0	3,5					Disponible
255	X	BI100	RUE DE BÉRANGER / RUE DES TAILLADINS	4,0	3,5					Disponible
260	X	BI100	LOT LE TAILLADIN AU N° 027 - RUE DES TAILLADINS	4,0	3,0				9	Disponible
278	X	BI100	RUE DU CAREYROT AU N° 005	4,0	2,0				9	Disponible
289	X	PI100	CHE DES FACTEURS AU N° 014	4,5	3,5					Disponible
291	X	PI100	ALL DES PRÉS ST JEAN	4,0	3,0					Disponible
345	X	PI100	RUE NOTRE DAME DES MONTS FACE RUE DES PRÉS FLEURIS	4,5	3,5				4 végétation	Disponible
385	X	PI100	IMP DES MOUSQUETAIRES FACE AU N° 019	4,0	2,5					Disponible
389	X	PI100	IMP LES COQUELICOTS AU N° 001	4,0	3,0				11	Disponible
401	X	PI100	RUE DES ALLIÉS / RES BEL-AIR	4,5	4,0					Disponible
421	X	PI100	ALL DES NINOTS / ALL DES BAILLONS	4,0	3,0					Disponible

Date : 17/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-014-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 17/12/2021  
 Planche Z4 421

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
887	X	PI100	AVE GUSTAVE LOUDE RES FELIX ARNAUDIN	4,5	3,5					Disponible
908	X	PI100	RUE FACE AU N°041 RUE GUSTAVE LOUDE (A 120M QUEST)	4,5	2,5					Disponible
388	X	PI100	IMP DU BOSQUET AU N° 001 - HOTEL IBIS (ENTREE)	4,0	3,0					Disponible

**Date : 28/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-015-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 28/12/2021**  
**Planche Z4 422**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
104	X	BI100	CHE DE MAUGIS AU N° 018	4,0	3,0					Disponible
105	X	BI100	RUE A. FLEMMING AU N° 013	4,0	0,0	31	38			Disponible
106	X	BI100	CHE DE MAUGIS / CHE DE LA PROCESSION	4,0	3,5					Disponible
107	X	BI100	CHE DE SECARY PROX N° 043	4,0	2,5				26 - 48	Indisponible
118	X	PI100	BLD DE L'INDUSTRIE - USINE À BÉTON	4,0	3,0					Disponible
119	X	BI100	AVE VULCAIN - USINE INCINÉRATION (ENTRÉE)	4,0	2,5					Disponible
120	X	BI100	CHE DE SÉCARY	4,0	3,0					Disponible
121	X	PI100	CHE DE SÉCARY FACE AU N° 050	4,0	2,5				11	Disponible
122	X	PI100	AVE DE BISSERIÉ PROLONGÉE	4,0	3,0					Disponible
123	X	BI100	AVE FRÉDÉRIC DE CANDALE AU N° 013	4,0	3,0					Disponible
124	X	BI100	AVE DE BISSERIÉ AVANT VOIE FERRÉE	4,0	3,0					Disponible
125	X	BI100	AVE DE BISSERIÉ AU N° 063	4,0	3,0					Disponible
126	X	BI100	AVE DE BISSERIÉ AU N° 051	4,0	3,5					Disponible
155	X	BI100	CHE DE MAUGIS AU N° 032	4,0	3,5					Disponible
193	X	BI100	RUE A. DUMAS AU N° 014	0,0	0,0	0	0		6 - 31 - 48	Indisponible
195	X	BI100	RUE CAMILLE GUÉRIN FACE AU N° 011	4,0	3,0					Disponible
229	X	PI100	CHE DE CAILLIVOLE FACE AU N° 015	4,0	2,5					Disponible
254	X	PI100	RUE DU COUTOUM / VOIE FERRÉE MILITAIRE	4,0	4,0				11	Disponible
265	X	BI100	RUE DES IFS LOT LA PINÈDE DU CONTEAU	4,0	2,5					Disponible
266	X	BI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU PROX N° 067	4,0	3,5					Disponible
267	X	PI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU / RUE DES	4,0	3,0				4 végétation	Disponible

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
THUYAS										
268	X	BI100	AVE DE LA PINÈDE DU CONTEAU / AVE DES SÉQUOIAS	4,0	3,0					Disponible
287	X	BI100	RUE DES CÈDRES - LOT PINÈDE DU CONTEAU	4,0	2,5					Disponible
294	X	PI100	LOT L'ARROUSINEY CHE DE MAUGIS	4,0	2,5					Disponible
302	X	PI100	ZI GARAGE RENAULT	4,0	2,5					Disponible
303	X	PI100	ZI FACE BONNEVAL N 250 PINAULT	3,5	3,0				11	Disponible
343	X	PI100	MAC DONAL'D	4,0	3,0					Disponible
344	X	PI100	AVE DE BINGHAMTON	4,0	2,5				11	Disponible
346	X	BI100	RUE DU COUTOUM APRÈS ROND-POINT AU N° 072	4,0	2,5					Disponible
347	X	PI100	RUE DU CARROUSSEL AU N° 003 - LOT CAILLIVOLLE	4,0	3,0					Disponible
375	X	PI100	RUE DES LAVANDES / RUE DES ROMARINS	4,0	3,5					Disponible
402	X	PI100	RUE CLOS ALBY	4,0	2,5					Disponible
425	X	PI100	AVE VULCAIN	4,0	3,0					Disponible
426	X	PI100	LOT LE CLOS D ALICE	4,0	3,0					Disponible
885	X	PI100	RES SQR DU BASSIN RUE LABARTHE	4,0	2,0				11	Disponible
888	X	PI100	AVE DE BISSERIE AU N° 051 - RES MOULIN A VENT	4,0	2,0					Disponible
890	X	PI100	RES LE DOMAINE DES DUNES	4,0	3,0					Disponible
909	X	PI100	IMP DES LITORNES	4,0	1,5					Disponible
894	X	PI100	DECATHLON	4,0	2,0					Disponible

Date : 28/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-016-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 28/12/2021  
 Planche Z4 423

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
41	X	PI100	PLAINE BONNEVAL - CENTRE HEBERGEMENT MUNICIPAL	3,0	0,0	44	51			Disponible
197	X	PI100	FACE PISCINE MUNICIPALE PLAINE BONNEVAL	3,0	0,0	31	49			Disponible
320	X	PI100	AVE DE L'EUROPE ZI GARAGE FORD	4,0	3,0					Disponible
321	X	PI100	AVE DE L'EUROPE ZI JARDILAND	3,0	3,0					Disponible
322	X	PI100	AVE DE L'EUROPE ZI	0,0	0,0	0	0		11 - 31	Indisponible
369	X	PI100	SALLE OMNISPORTS	3,5	2,0					Disponible
370	X	PI100	TERRAIN DE BOULES NORD	3,5	3,0				11	Disponible
371	X	PI100	TERRAIN DE BOULES SUD	4,0	2,0				11	Disponible
372	X	PI100	RTE PARALLÈLE BONNEVAL	4,0	2,0				11	Disponible
379	X	PI100	AVE VULCAIN	4,0	3,5				11	Disponible
381	X	PI100	AVE DU PARC DES EXPOSITIONS	3,5	3,0				11	Disponible
417	X	PI100	BONNEVAL - CENTRE DE LOISIRS	3,5	1,5					Disponible
884	X	PI100	RUE GILBERT MOGA PISCINE MUNICIPALE	4,0	2,5				11	Disponible

**Date : 25/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-017-TEST**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**  
**Planche Z4 432**

Fait par : CIS LA TESTE

Le : 25/12/2021

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
707	X	BI100	AVE DES SARCELLES AU N° 002	4,5	2,0				9	Disponible
708	X	BI100	BLD DE L'OCEAN AU N° 277	5,0	3,0					Disponible
709	X	BI100	BLD DE L'OCEAN / AVE JEAN MERMOZ	5,0	2,5				9	Disponible
710	X	BI100	BLD DE L'OCEAN / RTE DE BISCARROSSE	5,0	3,5					Disponible
711	X	BI100	AVE LOUIS GAUME AU N° 005	5,0	3,0					Disponible
712	X	BI100	BLD LOUIS GAUME AU N° 017	4,5	2,5					Disponible
713	X	BI100	BLD LOUIS GAUME APRES N° 047	6,5	4,0					Disponible
714	X	BI100	AVE DES SABLES AU N° 018 / BLD LOUIS GAUME	4,0	2,5					Disponible
715	X	BI100	AVE DE L'OBSERVATOIRE / BLD LOUIS GAUME	4,0	2,5					Disponible
716	X	PI100	AVE DES DUNES FACE AU N° 028	3,5	2,5				11 - 43	Disponible
717	X	BI100	AVE DE LA FORÊT AU N° 033	5,0	3,5					Disponible
718	X	PI100	AVE ESKUALDUNA / AVE DE LA FORÊT	4,0	1,5				11	Disponible
719	X	BI100	AVE HAITZA AU N° 015	4,0	2,0					Disponible

Date : 25/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-018-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 25/12/2021  
 Planche Z4 433

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
701	X	PI100	ALL CAMILLE ST SAENS AU N° 016	4,5	1,5				25	Disponible
703	X	PI100	MAISON DE RETRAITE RESIDALIA	6,5	0,0	55	71		10	Disponible
704	X	BI100	AVE DES CIGALES AU N° 014	5,5	2,5					Disponible
705	X	BI100	AVE JEAN MERMOZ AU N° 026	4,5	2,5					Disponible
706	X	BI100	AVE DES SARCELLES AU N° 014	4,5	2,5					Disponible
720	X	PI100	AVE CHAMBRELANT QUARTIER PYLA	4,5	2,0					Disponible
721	X	BI100	AVE DE LA FORÊT AU N° 062	0,0	0,0	0	0		6 - 29 - 31 - 48	Indisponible
722	X	PI100	AVE COL SALDOU - CASERNE POMPIERS	7,5	5,5					Disponible
723	X	PI100	RTE DE BISCARROSSE LA GRAVE	7,5	5,5					Disponible

**Date : 21/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-019-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 21/12/2021**  
**Planche Z4 437**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
323	X	PI100	LES PORTES DE L'OCEAN BLD DES MIQUELOTS	3,0	2,5					Disponible
325	X	PI100	BLD DES MIQUELOTS - LE HAMEAU DE LA DUNE	2,5	2,0					Disponible
326	X	PI100	RUE DE L'ILE AUX OISEAUX LE HAMEAU DE LA DUNE	4,0	0,0	50	60		11	Disponible
327	X	PI100	AVE DU HAMEAU DES BARONS / IMP DES CANELONS	3,0	2,0					Disponible
339	X	PI100	RUE DE L'ILE AUX OISEAUX CÔTÉ OUEST	4,5	0,0	16	22		11 - 31	Indisponible
340	X	PI100	RUE DE LA RÉOUSSE AU N° 012	2,5	2,0					Disponible
341	X	PI100	AVE DU HAMEAU DES BARONS BAS AU N° 033	3,5	1,5				11	Disponible
352	X	PI100	LE HAMEAU DE PIERRILLE CÔTÉ DROIT	5,5	0,0	20	23		11 - 31	Indisponible
353	X	BI100	BLD DES MIQUELOTS	2,5	2,0					Disponible
355	X	PI100	IMP DES ANGOULINS	2,5	0,5	53	71		4 MURETTE	Disponible
368	X	PI100	AVE DE LA DUNE DE L'EGLISE AU N° 007	4,0	2,0					Disponible
390	X	PI100	RUE DE LA FONTAINE ST JEAN	2,5	1,5					Disponible

**Date : 21/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-020-TEST**      Fait par : CIS LA TESTE  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      Le : 21/12/2021  
**Planche Z4 438**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
128	X	PI100	AVE DES CHANTERELLES FACE AU N° 018 ESPACES VERTS	4,0	1,5					Disponible
159	X	BI100	RES JOLYBOIS DEVANT BAT N° 002	3,5	2,0					Disponible
161	X	BI100	BLD DES MIQUELOTS / CHANTEBOIS	4,0	3,3					Disponible
162	X	BI100	BLD DES MIQUELOTS / ALL DES SAULES	3,7	3,3					Disponible
163	X	BI100	AVE DU PAYS DE BUCH 15 M AVE DES BOULEAUX	4,0	3,0					Disponible
164	X	BI100	ALL DES CHARMES FACE AU N° 020	4,0	2,0					Disponible
165	X	BI100	RUE DE CHANTEBOIS FACE RTE MATERNELLE MIQUELOTS	4,0	3,0					Disponible
166	X	BI100	RUE DE CHANTEBOIS / RUE DES MOUSSERONS	4,0	3,0					Disponible
176	X	BI100	AVE DU PAYS DE BUCH / RUE DES ORMES	4,0	3,0					Disponible
201	X	BI100	RUE P. RONSARD FACE AU N° 021	4,0	2,5					Disponible
202	X	BI100	SQR F. VILLON / F. RABELAIS	3,5	1,5					Disponible
203	X	BI100	ALL C. COLOMB AU N° 026	3,5	1,5					Disponible
205	X	BI100	ALL C. COLOMB DERRIÈRE INTERMARCHÉ	3,5	2,5					Disponible
206	X	BI100	ALL C. COLOMB /ALL CDT CHARCOT	2,5	1,5					Disponible
207	X	BI100	ALL J. CARTIER FACE AU N° 027	2,0	0,0	54	74			Disponible
208	X	BI100	ALL J. CARTIER PROX N° 013	2,5	1,0					Disponible
209	X	BI100	ALL J. CARTIER / ALL DE MAGELLAN	3,0	2,0					Disponible
210	X	PI100	LES MIQUELOTS INTERMARCHÉ DEVANT COIFFEUR	3,5	2,5					Disponible
213	X	BI100	ALL DES OYATS FACE ENTRÉE MATERNELLE	4,0	1,5					Disponible
230	X	BI100	ALL DES AIGRETTES AU N° 013	3,0	2,0				48	Indisponible

Date : 21/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-020-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 21/12/2021

Planche Z4 438

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
231	X	BI100	ALL J. DU BELLAY AU N° 012	3,0	2,5					Disponible
232	X	BI100	RUE F. RABELAIS / PONTUS DE THIARD	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible
233	X	BI100	RUE F. RABELAIS AU N° 038	2,5	1,5					Disponible
234	X	BI100	RUE F. RABELAIS AU N° 066	2,5	1,0					Disponible
235	X	PI100	BLD DES MIQUELOTS FACE STATION	3,5	0,0	52	86		11	Disponible
277	X	BI100	ALL DES CORMORANS AU N° 023	3,5	2,5					Disponible
311	X	PI100	CENTRE LES MIQUELOTS CÔTÉ NORD	0,0	0,0	0	0		11 - 31 - 49	Indisponible
312	X	PI100	CENTRE LES MIQUELOTS CÔTÉ SUD	4,0	3,0					Disponible
324	X	PI100	RUE DE MAPOUTCHET AU N° 021	3,0	2,0					Disponible

**Date : 28/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-021-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 28/12/2021**  
**Planche Z4 439**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
108	X	BI100	BLD DE CAZAUX FACE CHE CAILLIVOLLE	4,0	0,0	41	50			Disponible
110	X	PI100	BLD DE CAZAUX / RUE G. EIFFEL	4,0	2,0					Disponible
111	X	BI100	RUE AMPÈRE COMPTOIR ELECTRIQUE BORDELAIS	4,0	0,0	13	17		31	Indisponible
112	X	PI100	BLD DE CAZAUX FACE GARAGE NISSAN / AGS	3,5	3,0					Disponible
113	X	BI100	BLD DE L'INDUSTRIE DEVANT AUTOBUS	3,5	2,5					Disponible
114	X	PI100	BLD DE L'INDUSTRIE - ETS DUJARDIN	3,5	1,5				11	Disponible
115	X	PI100	RUE G. EIFFEL ETS PINTURAUD	4,0	0,0	47	58		11	Disponible
116	X	PI100	RUE G. EIFFEL YACHTING FRANCE	3,5	3,0				11	Disponible
117	X	PI100	BLD DE L'INDUSTRIE - ETS NOFAL	3,5	2,5					Disponible
143	X	BI100	RUE G. EIFFEL FACE À SODIBO	3,5	3,0					Disponible
144	X	PI100	RUE DENIS PAPIN ETS NANNI DIESEL	3,5	2,5				11	Disponible
145	X	BI100	RUE DENIS PAPIN / RUE C. CHAPPE	3,5	2,5					Disponible
146	X	PI100	AVE DE L'AÉRODROME / RUE D. PAPIN	3,5	2,5				11	Disponible
147	X	PI100	BLD DE CAZAUX / AVE DE L'AÉRODROME	3,5	2,5					Disponible
156	X	BI100	AVE JAMES JOULE FACE MAISADOUR	3,5	1,5					Disponible
157	X	BI100	BLD DES MIQUELOTS / BLD DE CAZAUX	4,0	3,0					Disponible
158	X	PI100	RES JOLYBOIS DEVANT BAT N° 005	3,5	1,5					Disponible
160	X	BI100	BLD DES MIQUELOTS ECOLE CALENDRETA	4,0	3,5					Disponible
211	X	BI100	ZI FACE ARC HABITAT RUE E. FRESSINET	3,5	2,0					Disponible
215	X	BI100	AVE DES CHANTERELLES+5M	4,0	3,0					Disponible
236	X	BI100	RUE FRÉDÉRIC SAUVAGE - ETS SALOU	0,0	0,0	0	0		6 - 31	Indisponible

Date : 28/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-021-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 28/12/2021

Planche Z4 439

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
252	X	BI100	AVE DE L'AÉRODROME FACE ETS MERRY	0,0	0,0	0	0		31 - 60 Carré manœuvre absent	Indisponible
304	X	PI100	AVE DE L'ABBE EDME MARIOTTE - ZI	3,5	1,5				11	Disponible
318	X	PI100	RUE DASSAULT AU N° 140	3,5	1,5					Disponible
342	X	PI100	AVE H. BECQUEREL AU N° 211	3,5	1,5					Disponible
398	X	PI100	RUE MARCEL DASSAULT	3,5	2,5				11	Disponible
409	X	PI100	RUE ALBERT EINSTEIN Z.I	3,5	2,0					Disponible

Date : 28/12/2021      Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)  
 Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-022-TEST      Fait par : CIS LA TESTE  
 C.I.S : LA TESTE DE BUCH      Le : 28/12/2021  
 Planche Z4 440

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
244	X	BI100	AÉRODROME DEVANT TIR À L'ARC	3,5	3,0					Disponible
264	X	PI100	RUE G. EIFFEL SERVICES TECHNIQUES VILLE	3,5	2,5				11	Disponible
386	X	PI100	AVE DE L AERODROME FACE DECHETTERIE	3,5	2,5				11	Disponible
404	X	PI100	AVE GUSTAVE EIFFEL Z.I	3,5	2,5					Disponible
406	X	PI100	AVE DU PARC DES EXPOSITIONS Z.I	3,5	2,0				11	Disponible
407	X	PI100	AVE DU PARC DES EXPOSITIONS Z.I	3,5	5,0				11	Disponible
408	X	PI100	AVE DU PARC DES EXPOSITIONS Z.I	3,5	2,5				11	Disponible
907	X	PI100	RUE EUGENE CHEVREUL	0,0	0,0	0	0		5 - 31	Indisponible
902	X	PI100	LECLERC - PARKING - BRASSERIE - AU SUD	3,5	2,0					Disponible
903	X	PI100	LECLERC - PARKING - BRASSERIE - EN FACE	3,5	1,5					Disponible

**Date : 25/12/2021**      **Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)**  
**Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-023-TEST**      **Fait par : CIS LA TESTE**  
**C.I.S : LA TESTE DE BUCH**      **Le : 25/12/2021**  
**Planche Z8 151**

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
501	X	PI100	RTE DE CAZAUX - CAMPING (FACE ENTRÉE)	3,5	4,0				1 végétation	Disponible
502	X	PI100	RTE DE CAZAUX 120M AVE DU CAMPING	3,5	1,5					Disponible
503	X	PI100	RUE DE LA CAONE AVANT ESSO REP A DROITE	2,5	2,0					Disponible
504	X	PI100	ALL DES FUSILLÉS AU N° 025	3,5	4,0					Disponible
505	X	BI100	RUE MAL LECLERC AU N° 008	2,0	1,0					Disponible
506	X	PI100	RUE MAL LECLERC AU N° 034	2,0	1,0					Disponible
507	X	BI100	RUE SANCHEZ AU N° 051	2,0	1,5					Disponible
508	X	PI100	ALL PORTE TENY AU N° 020	2,0	1,0					Disponible
509	X	PI100	ALL EMILE LANUSSE AU N° 035	2,0	1,0					Disponible
510	X	PI100	ALL SANCHEZ / RUE LAFOND	2,0	1,0				11	Disponible
511	X	PI100	ALL SANCHEZ - APRÈS ÉGLISE	2,0	1,5					Disponible
512	X	BI100	RUE DE VERDUN AU N° 035 BIS	2,0	1,0					Disponible
514	X	BI100	RUE CDT MARZAC ENTRÉE N° 019 ET N° 021	2,0	1,0					Disponible
515	X	BI100	RUE DES FRÈRES DUPUY AU N° 022	2,0	0,0	26	41			Disponible
516	X	BI100	RUE CDT MARZAC ENTRÉE BA 120	2,0	1,0					Disponible
517	X	BI100	RUE CDT MARZAC AU N° 035	0,0	0,0	0	0		31 - 41	Indisponible
518	X	BI100	RUE JEAN DASSIÉ AU N° 021	2,0	0,0	8	16		31	Indisponible
519	X	PI100	RUE RAYMOND DAUGEY AU N° 048 (30M AVE DEFAURE)	2,0	1,0					Disponible
520	X	PI100	RUE LAVIGNE AU N° 060	0,0	0,0	0	0		31 - 36	Indisponible
521	X	BI100	RUE LAVIGNE AU N° 028	2,0	1,5					Disponible
522	X	PI100	ALL DES ÉCUREUILS (TERRE-PLEIN)	4,5	3,5					Disponible

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
523	X	BI100	RUE EDMOND DORÉ AU N° 028	2,0	1,0					Disponible
524	X	BI100	RUE GUYNEMER AU N° 022 (FACE TENNIS)	2,5	2,0					Disponible
525	X	BI100	RUE GUYNEMER - FACE CAMPING	3,5	1,0					Disponible
528	X	PI100	RUE MAL LECLERC / RUE LAFOND	2,0	1,0					Disponible
529	X	BI100	ALL DES REINETTES AU N° 016	2,0	0,5	44	71			Disponible
530	X	BI100	ALL DES GEMELLES FACE AU N° 015 ET TRANSFO. EDF	2,0	1,0					Disponible
531	X	PI100	AVE DU CLAVIER FACE TRANSFO EDF	2,0	0,0	57	85		11	Disponible
532	X	PI100	ALL DR ORFILA	2,5	0,0	13	17		31	Indisponible
533	X	PI100	SALLE OMNISPORTS	0,0	0,0	0	0		6	Indisponible
534	X	PI100	ALL MARCEL LEGUAY - CITÉ CAZAUX CENTRE	2,0	1,0					Disponible
535	X	PI100	ALL MARCEL LEGUAY AU N° 024	2,0	0,0	21	44			Disponible
536	X	PI100	LOT LES PLATANES DE CASTERA 2	2,0	0,5	47	64			Disponible
537	X	PI100	RUE CLÉ DE CAZAUX / ALL RIVE GAUCHE DU CANAL	5,0	2,5					Disponible
538	X	BI100	RUE DE LA CAONNE (AV. PISTE CYCLABLE)	4,0	3,5					Disponible
539	X	PI100	RUE FERNAND PLOS / RUE SAUGERE	5,0	3,5					Disponible
540	X	PI100	AVE DE MOZART	2,0	1,5					Disponible
541	X	PI100	RUE MARIE DUFAURE - DÉCHETTERIE	2,0	1,0				11	Disponible
542	X	PI100	RUE JEAN CASTANDET AU N° 029	5,0	3,0					Disponible
543	X	PI100	RUE JEAN CASTANDET AU N° 009	2,5	2,0				10	Disponible
544	X	PI100	RUE PAUL CROSNIER	5,0	4,0				11	Disponible
545	X	PI100	RUE J.CASTERA / RUE BONNIS	5,0	3,0					Disponible

Date : 25/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-023-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 25/12/2021

Planche Z8 151

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
546	X	PI100	RUE G. FERNAND PLOS	5,0	2,5					Disponible
547	X	PI100	ALL RIVE GAUCHE DU CANAL	5,0	2,5					Disponible
548	X	PI100	RTE DE CAZAUX PORTAIL MILIEU JAUMARD	3,5	3,0				11	Disponible
549	X	PI100	RUE JEAN CASTANDET AU N° 048	5,0	3,0					Disponible
550	X	PI100	RUE ETIENNE BONNIS AU N° 024	5,0	3,0					Disponible
551	X	PI100	ALL G. FERNAND PLOS / ALL DU SOUS-BOIS	5,0	3,5					Disponible
552	X	PI100	ALL DES PIVERTS	5,0	3,0					Disponible
553	X	PI100	ALL DU SOUS BOIS	5,0	2,0					Disponible
554	X	PI100	ALL DU SOUS-BOIS	5,0	2,0					Disponible
555	X	PI100	ALL JEAN CASTANDET AU N° 055	3,5	1,0					Disponible
556	X	PI100	ALL DU SOUS-BOIS	5,0	2,0					Disponible
557	X	PI100	ALL DES PLATANES DE CASTERA AU N° 006	2,0	1,0					Disponible
558	X	PI100	ALL DES PLATANES DE CASTERA / GREPINS	2,0	0,0	33	55			Disponible
559	X	PI100	RUE DU MOULIN / PORTAIL DOM D ARGUIN	2,0	1,5					Disponible
564	X	BI100	RUE RAYMOND SANCHEZ AU N° 039	2,0	1,0					Disponible
565	X	PI100	RUE EMILE LANUSSE AU N° 015	2,0	0,0	44	64			Disponible
566	X	PI100	RUE JEAN DAGROS	3,5	0,0	30	32		4 MURETTE - 11	Disponible
567	X	PI100	RUE VALMONT BAL / PIERRE GUILHEM	2,0	1,0					Disponible
568	X	PI100	RUE MAL LECLERC AU N° 048	2,0	1,0					Disponible
569	X	PI100	ALL DES BECASSES AU N° 003	2,0	1,0					Disponible
570	X	PI100	LOT LES PLATANES DE CASTERA 3 / AIDE LA GARLUCHE	2,0	1,0					Disponible
571	X	PI100	ALL DE LA CLAIRIERE	3,5	0,0	39	86			Disponible

Date : 25/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-023-TEST

Fait par : CIS LA TESTE

C.I.S : LA TESTE DE BUCH

Le : 25/12/2021

Planche Z8 151

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
572	X	PI100	RUE JEAN DAGROS	3,5	0,5	50	90			Disponible
573	X	BI100	RUE JEAN LAVIGNE AU N° 013	4,0	2,0					Disponible
853	X	PI100	RUE CASTANDET	4,0	2,0					Disponible
906	X	PI100	IMP MOUNT DE HAUT	5,0	2,0					Disponible
526	X	PI100	RUE OSMIN DUPUY AP. CAFÉ À DROITE	3,0	1,0				11	Disponible
527	X	BI100	FACE AU LAC APRES DERNIÈRE MAISON	0,0	0,0	0	0		31	Indisponible
905	X	PI100	RUE OSMIN DUPUY FACE AU N° 007 (CAZAUX)	4,5	1,0					Disponible

Date : 21/12/2021

Commune : LA TESTE DE BUCH (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2021-TESTE-017-ARCA

Fait par : PERALDI/RIEUBLANC

C.I.S : ARCACHON

Le : 21/12/2021

t11bis 2021

N°	Mesure ?	Type	Adresse	Pression statique (bars)	Pdyn à 60 m³/h (bars)	Débit à 1 bar (m³/h)	Débit max (m³/h)	Capacité (m³)	Codes Anomalies	Etat
1	X	B1100	RUE DE L'AIGUILLON FACE AU N° 023	4,9	3,2					Disponible
3	X	PI100	AVE GAL LECLERC DEVANT GARDIEN ARCOA	4,5	3,0					Disponible
4	X	B1100	CITÉ ARCACHON MARINES	4,5	3,1					Disponible
5	X	B1100	ARCACHON MARINES DEVANT BAR DU C.CIAL+5M	4,2	3,1					Disponible
6	X	PI100	AVE RÉGUE VERTE DEVANT BAT. 2 À GAUCHE	4,5	3,0					Disponible
135	X	B1100	RUE J. MANCILLAC FACE AU N° 005	5,0	4,2					Disponible
218	X	B1100	RUE DE LA RÉGUE BLANQUE FACE AU N° 009	5,0	3,0					Disponible
290	X	PI100	ARCACHON MARINES ENTRÉE AVE MAL LECLERC	4,8	3,2					Disponible
366	X	B1100	AVE GAL LECLERC FACE HOTEL ALTICA	4,6	3,2					Disponible
384	X	PI100	RUE DU LAPIN BLANC	4,8	3,6					Disponible
418	X	PI100	BLD CHANZY AVANT LA PLAGE DE L AIGUILLON	4,9	2,9					Disponible
883	X	PI100	CHE DE LA DUNE DE CAMICAS	4,2	2,0					Disponible
910	X	B1100	CHE DE LA DUNE CAMICAS AU N° 009C	4,2	1,9					Disponible